

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 27-72-42, (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г.Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г.Енисейск, ул.Ленина 122 «а», тел. 2-23-07, ofps13gpn@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Енисейск

(место составления акта)

“ 28 ” декабря 20 16 г.
(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 316

По адресу/адресам: 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул.Бабкина, 46

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 25 ноября 2016 № 316
подписанного главным государственным инспектором города Енисейска, Енисейского и Северо-
Енисейского районов по пожарному надзору Ермаковым Максимом Сергеевичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 2» г. Енисейска Красноярского края, номер проверки в системе АС ЕРП 201600624133

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ” декабря 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2

“ 28 ” декабря 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 3 часа 00 мин

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: МБОУ СОШ №2 г. Енисейск, ул. Бабкина, 46

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а): директор МБОУ СОШ
№2 Миронова Зоя Александровна путем вручения распоряжения 25.10.2016 г. 12 ч.45 мин. ✓

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: заместитель начальника ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам Амелина Оксана Анатольевна, старший инспектор ОНД и ПР по г.Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам Громов Дмитрий Константинович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ № 2 Миронова Зоя Александровна и заместитель директора по АХЧ Пучкова Любовь Викторовна

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц допустивших нарушения);

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	В схематической части плана эвакуации 2 этажа, места хранения первичных средств пожаротушения не соответствуют фактическому размещению.	п.7 (1) . На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения. Ст.4 п.3.(2) К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. п. 6.2.3 (5) Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием: а) эвакуационных путей и выходов; б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей; в) места размещения самого плана эвакуации; г) места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами ИМО.	Директор МБОУ СОШ №1 Миронова З.А.

2.	Размещение плана эвакуации людей при пожаре 2 этажа не соответствует месту размещения, указанного на самом плане.	Ст.4 п.3.(2) К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные <u>документы</u>, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. п.6.2.10 (5) Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.	Директор МБОУ СОШ №2 Миронова З.А.
3.	Отсутствует текстовая часть к планам эвакуации людей при пожаре 1, 2 и 3 этажей.	п.7 (1) . На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. Ст.4 п.3.(2) К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные <u>документы</u>, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. п. 6.2.3 (5) Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер этажа. В текстовой части следует излагать: - способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.); - порядок и последовательность эвакуации людей; - обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.; - порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т.п. - порядок ручного (дублирующею) включения систем (установок) пожарной и противоаварийной автоматики. Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символами.	Директор МБОУ СОШ №2 Миронова З.А.
4.	Руководителем учреждения не представлены документы характеризующие материал отделки лестничных (железобетонных) маршей и площадок с 1 по 3 этаж левого крыла здания.	п.33 (1) При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным	Директор МБОУ СОШ №2 Миронова З.А.

		решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Ст.4 п.3.(2) К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные <u>документы</u>, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. п. 4.3.2 (3) В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;	
5.	Руководитель организации не организовала ежемесячное оформление акта проверки автоматической установки пожарной сигнализации обслуживающей организацией.	п.61 (1) Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	Директор МБОУ СОШ №2 Миронова З.А.
6.	Руководитель организации не организовала проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения (стропила, обрешетка) в соответствии с п.6.4 ГОСТ Р 53292-2009 (после проведенного в 2016 году капитального ремонта крыши).	п.21 (1) Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). п.3.2.1 (4) Проверку качества огнезащитной обработки может проводить	Директор МБОУ СОШ №1 Миронова З.А.

		непосредственно руководитель организации, при наличии аттестованного оборудования, поверенных средств измерений и квалификационного персонала или привлекать к оценке соответствия организации, обладающие подтвержденной необходимой компетенцией. п.3.3.9 (4) Контроль качества огнезащитной обработки древесины осуществляется в соответствии с п.6.4 ГОСТ Р 53292-2009.	
7.	Руководителем организации не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше (после капремонта крыши в 2016г.).	п.24(1) Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. п.3 ст.4 (2) К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. п.6.1.4 (6) Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли подлежат испытаниям при приемке объекта в эксплуатацию и не реже одного раза в пять лет должны подвергаться периодическим испытаниям.	Директор МБОУ СОШ №1 Миронова З.А.
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены			
1	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «Правила противопожарного режима»		
2	Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»		
3	Свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ		
4	Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору) от 03.07.2014		
5	ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»		
6	ГОСТ 53254-2009 ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ.ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ. Общие технические требования. Методы испытаний.		

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 л. в 1 экз.;
- 2) Фототаблица 2 л. в 1 экз.;

3) Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 316/1/1-7 от 28.12.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного
государственного инспектора г.Енисейска, Енисейского и
Северо-Енисейского районов по пожарному надзору



О.А. Амелина

Государственный инспектор г.Енисейска, Енисейского и
Северо-Енисейского районов по пожарному надзору



Д.К. Громов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБОУ
СОШ №2 Миронова Зоя Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” декабря 20 16 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19

ОНД и ПР по г. ЕНИСЕЙСКУ, ЕНИСЕЙСКОМУ и СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОМУ РАЙОНАМ 8 (39195) 2-23-07